

«ДЕТСКИЙ САД № 17»
(МАДОУ «Детский сад № 17»)

Союзная ул., д. 4, г.Хабаровск, 680001
Тел. (4212) 50-80-43. Факс: 50-80-58
ОКПО 88502287, ОГРН 1082723009820
ИНН / КПП 2723113070 / 272301001

Отдел надзорной деятельности и
профилактической работы
по Индустриальному району
г. Хабаровска

07.08.2018 № 55
На № _____ от _____

Волочаевская ул., д. 5,
г. Хабаровск, 680007

ОТЧЕТ

об исполнении предписания

1. С целью устранения нарушений, выявленных в ходе плановой выездной проверки, проведенной в период с «23» июля 2018 г. по «01» августа 2018 г. муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения г. Хабаровска «Детский сад № 17» проведены следующие мероприятия:

№ п/п	Указанные в предписании нарушения, выявленные по итогам проверки	Мероприятия по устранению нарушений
1.	Двери эвакуационных выходов со второго этажа, ведущие через лестничный марш на первый этаж выполнены с открыванием не по ходу эвакуации.	Двери эвакуационных выходов со второго этажа, ведущие через лестничный марш на первый этаж выполнены с открыванием по ходу эвакуации (фото прилагается).
2.	В коридорах на путях эвакуации допускается размещение шкафов для сменной одежды, выполненных из сгораемых материалов.	Шкафы для сменной одежды, выполненные из сгораемых материалов, удалены из коридоров на путях эвакуации (фото прилагается).
3.	На пути эвакуации (тамбур эвакуационного выхода возле кабинета заведующего) в полу имеется перепад высот менее 45 см, не оборудованный пандусом.	На пути эвакуации (тамбур эвакуационного выхода возле кабинета заведующего) перепад высот менее 45 см оборудован пандусом (фото прилагается).

Таким образом, все нарушения, указанные в предписании, устранены.

Заведующий



С.В. Ковалева

Подпись:

старший инженер

С.В. Ковалева