



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ  
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО ХАБАРОВСКОМУ КРАЮ  
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО ИНДУСТРИАЛЬНОМУ РАЙОНУ  
Г. ХАБАРОВСКА

680007, г. Хабаровск, ул. Волочаевская, 5. Телефон: (4212) 487-185 Факс: (4212) 487-185  
Сайт: www.27.mchs.gov.ru E-mail: gpnind@mail.ru Единый «телефон доверия»: (4212) 416-262

Предписание № 120/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

МАДОУ г. Хабаровска «Детский сад № 17» в лице заведующего Ковалевой Светланы Владимировны

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

во исполнение распоряжения № 120 от «09» июля 2018 г. Врио заместителя главного государственного инспектора Индустриального района г. Хабаровска по пожарному надзору Яковлева С.В., ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» 23.07.2018 г. с «11» час. «00» мин: до «11» час. «00» мин. 01.08.2018 г. проведена плановая / выездная проверка зданий (помещений): МАДОУ г. Хабаровска «Детский сад № 17», фактически осуществляющего деятельность по адресу(ам): г. Хабаровск, ул. Союзная, 4. Общая продолжительность проверки составила 08 рабочих дней, 08 часов 00 мин.

проверку проводил(а):

Старший инспектор ОНД и ПР по Индустриальному району г. Хабаровска УНД и ПР ГУ МЧС России по Хабаровскому краю Коновалов Леонид Николаевич

совместно с: Заведующим МАДОУ г. Хабаровска «Детский сад № 17» Ковалевой С.В.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	Двери эвакуационных выходов со второго этажа ведущие через лестничный марш на первый этаж выполнены с открыванием не по	СП 1.13130.2009 п. 4.2.6	01.06.2019г.	

	ходу эвакуации.		
2	В коридорах на путях эвакуации допускается размещение шкафов для сменной одежды, выполненные из сгораемых материалов.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 п. 36).	01.06.2019г.
3	На пути эвакуации (тамбур эвакуационного выхода возле кабинета заведующего) в полу имеется перепад высот менее 45 см. не оборудованный пандусом.	СП 1.13130.2009 п. 4.3.4	01.06.2019г.

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Подписи лиц проводивших проверку

«01» августа 2018 г.  
М.Л. [подпись]



Старший инспектор ОНД и ПР по Индустриальному району г. Хабаровска УНД и ПР ГУ МЧС России по Хабаровскому краю - Государственный инспектор Индустриального района г. Хабаровска по пожарному надзору Коновалов Леонид Николаевич

Предписание для исполнения получило:

Заведующий МАДОУ г. Хабаровска «Детский сад № 17» Ковалева С.В.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«01» августа 2018 г.

[подпись]  
(подпись)